

APZĪMĒJUMI:

- Deformācijas šuve (Termobloku atdalīšanai)
- Dzelzsbetona sienas kontūra
- Atvērumi dz/b sienās
- Dzelzsbetona kolonna
- Shematiskais dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
- Shematiskais kāpņu attēlojums plānā
- Dzelzsbetona pārsēguma plātnes kontūra
- Atvērums dzelzsbetona plātnē
- Dzelzsbetona plātnes augstuma atzīme
- Zonas sienu stieņrojauma enkursiegrām
- Pamatstieņrojaums B500B
- Papildstieņrojaums B500B
- Papildstieņrojauma ievietošanas zona

PIEZĪMES:

- Projektu lasīt kopumā.
- Pirms rasējumu mērīšanas pārbaudīt, ka tas tiek lasīts pareizajā mērogā.
- Norādīto izmēru nesakrītības gadījumā vērties pēc projektētāja.
- Iekļautas izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
- Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes m (metros).
- Asu izvietojumu precīzēt AR un GP sadalā.
- Par relatīvo s0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva ieejas vestibīla grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 3.755-2000,5 Eiropas vertikālās augstumu sistēmā.
- Vispārīgos rādītājus un skaidrojumu skatīt lapā BK-
- Pārveidota konstrukciju betona klase C35/45.
- Betona aizsargkārtas stieņrojaumam - apakšā 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
- Stieņu pārlaidumu veidot 540 garumā, ja nav norādīts citādi.
- Nav pielauzuma stieņrojauma metināšana, ja tas nav norādīts rasējumā.
- Konstrukciju pieejas skatīt kopā ar AR sadalā.
- Plātnes pamatstieņrojaumu sānpārijā atdalīt ar lokveidā izveidotu konstruktīvo stieņrojaumu. Specifikācijā nav iekļauts.
- Visi sabiezējumi virs kolonnām (KS) ar biezumu 500 mm.
- Materialu apjoms skatīt lapā BK-

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a central slab with a total width of 2500 mm and a thickness of 150 mm. The slab is supported by a central column (Dzibetona kolonna) and has a total length of 3000 mm. The reinforcement details include:

- Top reinforcement:**
 - AU2 - Ø16S500B/200** (augšējais pamatslāņstiegrums) - top longitudinal reinforcement.
 - AP1 - Ø16S500B/200** (apakšējais pamatslāņstiegrums) - bottom longitudinal reinforcement.
- Bottom reinforcement:**
 - AP4 - Ø20S500B/200** (apakšējais pamatslāņstiegrums) - bottom longitudinal reinforcement.
 - AP3 - Ø20S500B/200** (apakšējais pamatslāņstiegrums) - bottom longitudinal reinforcement.
 - AP2 - Ø16S500B/200** (apakšējais pamatslāņstiegrums) - bottom longitudinal reinforcement.
- Transverse reinforcement:**
 - AU1 - Ø16S500B/200** (augšējais pamatslāņstiegrums) - top longitudinal reinforcement.
 - Ø10 S500B/200** (augšējais pamatslāņstiegrums) - top longitudinal reinforcement.
 - Ø10 S500B/200** (apakšējais pamatslāņstiegrums) - bottom longitudinal reinforcement.
- Dimensions:**
 - Overall width: 2500 mm.
 - Overall length: 3000 mm.
 - Slab thickness: 150 mm.
 - Reinforcement spacing: 500 mm (S500).
 - Reinforcement diameter: 16 mm (Ø16) and 20 mm (Ø20).

[illegible][illegible]