

Būves I ; II un IV daļu nesošo un norobežojošo
būvkonstrukciju ugunsizturības un ugunsreakcijas klases
(U2a)

Nr. p.k.	Būvkonstrukcijas	Būvkonstrukciju ugunsizturība	Būvkonstrukciju ugunsreakcijas klase
1.	Kāpņu telpu sienas/nesošās sienas	REI-60	A1/A2-s1,d0
2.	Nesošās kolonnas	R-60	A1
3.	Kāpņu laukumi, sijas, laidī, pakāpieni kāpņu telpās un ārējām kāpnēm	R-60	A2-s1,d0
4.	Ārējās sienas pret atklātām ārējām evakuācijas kāpnēm vismaz 2000mm attāluma	EI-60	A2-s1,d0
5.	Starpstāvu pārsegumi (izņemot pret V būves daļu)	REI-60	A1
6.	Savietotā jumta nesošās konstrukcijas	R-60	A2-s1,d0
7.	Ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošās konstrukcijas	EI- 60	A2-s1,d0
8.	Ugunsdroši atdalīto telpu un liftu durvis	EI-30	netiek normēta
9.	Ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošās konstrukcijas līdz izejām uz āru no kāpņu telpām	REI-60	A1
10.	Stiklotā āršienu fasādes	netiek normēta	netiek normēta
11.	Pārējās iekšējās nesošās sienas, starpsienas u.c. konstrukcijas telpās	netiek normēta	netiek normēta
12.	Ailu pildījums āršienās pret ārējām kāpnēm vismaz 2000mm attālumā	EI-30	netiek normēta
13.	Ugunsizsargāto un dūmaizsargāto kāpņu telpu horizontālās norobežojošās konstrukcijas	R-60	A2-s1,d0
14.	Ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas (pārsegumi) pret V būves daļas autostāvvietu apjomu	REI-120	A1
15.	Jumta lūkas vai durvis izejai uz jumtu no kāpņu telpām	EI-30	netiek normēta
16.	Kāpņu laukumi, sijas, laidī, pakāpieni ārējām kāpnēm	netiek normēta	A1

Būves V daļas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju
ugunsizturības un ugunsreakcijas klases
(U1b)

Nr. p.k.	Būvkonstrukcijas	Būvkonstrukciju ugunsizturība	Būvkonstrukciju ugunsreakcijas klase
1.	Kāpņu telpu sienas, liftu šahtas un ugunsdroši atdalīto izeju norobežojošās konstrukcijas	REI-120	A1
2.	Ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas pret būvju I, II, III un IV daļām	REI-120	A1
3.	Ārējās sienas	netiek normēta	B-s1,d0
4.	Nesošās kolonnas	R-120	A1
6.	Kāpņu laukumi, sijas, laidī, pakāpieni	R-60	A2-s1,d0
7.	Starpstāvu pārsegumi divlīmeņa zonā ar atklātiem pandusiem	R-30	A2-s1,d0
8.	Ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošās konstrukcijas V būves daļas apjomā	EI- 60	A2-s1,d0
9.	Ugunsdroši atdalīto telpu durvis	EI-60C	netiek normēt
10.	Savietotā jumta nesošās konstrukcijas, kas neveido ugunsdrošības nodalījumu nesošās konstrukcijas	R-60	A2-s1,d0 jumt siltumizolācijai
12.	Jumta segums un tvaika izolācija	netiek normēta	netiek normēta
13.	Neventilējamas fasādes: āršienu siltumizolācija	netiek normēta	C-s2,d1
14.	Neventilējamas fasādes: āršienu fasāžu ārējā apdare	netiek normēta	A2-s1,d0
15.	Siltumizolācijas sistēma ar ārējo apdari	netiek normēta	B-s1,d0
16.	Pārējās iekšējās nesošās sienas, starpsienas u.c. konstrukcijas telpās	netiek normēta	netiek normēta
18.	Ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas	REI-120	A1

APZĪMĒJUMI

- Bloks 1(U2a)
- Bloks 2(U2a)
- Bloks 4(U2a)
- Bloks 5(U1b)

fire wall

- ugunsdrošo nodalījumu robežas starpstāvu pārsegumiem

REV	Izmaiņas veica	Paraksts	Datums	Izmaiņas	
PASŪTĪTĀJS:					SIA Tirdzniecības centrs "MOLS" reģ.Nr.40003530054 Krasta iela 46, Rīga, LV-1003
PROJEKTĒTĀJS:					SIA "ARHITEH" reģ.Nr.40003731757 Pērnavas iela 43, Rīga, LV-1009
PROJEKTA AUTORS:					SIA "EYD" reģ.Nr.40203327341 Blaumana iela 34 - 10, Rīga, LV-1011
Būvprojekta BK daļas izstrādāja:					SIA "BŪVINŽENIERU KONSTRUKTORU BIROJS" reģ.Nr.40103402962 Kaļiņas dambis 14-7, Rīga, LV-1045 e-mail: btk@btk.lv
OBJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE:					Tirdzniecības centra "MOLS" rekonstrukcija, Krasta iela 46, Rīga, LV-1003
RASEJ. NOSAUKUMS:					Ugunsdroša nodalījuma robežas pārsegumam (plāns uz aiz.+0.000; +1.000)
Amats	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	MĒROGS	PASŪT. NR. 30/09/25/M
BK daļas vad.	Aldis Grasmanis			ARHĪVA NR.	STADIJA BP
Izstrādāja:	Aleksandra Drozdoviča			FAĻA NOS.	DALA BK-B1_B5-01-02-01
				LAPA	LAPAS