

[illegible]

	Deformācijas šūve (Termobloku attīdīšanai)
	Dzelzsbetona sienas kontūra
	Atvērumi dz/b sienās
	Dzelzsbetona kolonna
	Schematic dzelzsbetona plātnes augstumu maiņu attēlojums plānā
	Schematic kāpu attēlojums plānā
	Dzelzsbetona pārseguma plātnes kontūra
	Atvērums dzelzsbetona plātnē
	Dzelzsbetona plātnes augšas atzīme

1. Projektu lēt kopumā.
2. Pirms rasējumu izstrādes pārbaudiet, ka tas tiešām atbilst mērķa.
3. Norādīto izstrādi nesakārdojiet gadījumā, ja vēlaties pieņemt citu.
4. Jēkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju.
5. Visi izmēri doti milim (milimetri) un augstums atzīmēts m (metros).
6. Visu ievērojumu precīzi AR uzdevuma tekstā.
7. Par relatīvo 40,000 atzīmēti piemēri 1. stāva ievieši vestibīļa grāvis atzīme, kas atbilst abpusējam augstuma atzīmi 1.755 (45,000) Enropas ieviešat augstuma sistēma.
8. Pārbaudiet redzīgumu un skaidrības izstrādi lapā BK.
9. Pārseguma konstrukciju betona klase C30/37.
10. Betona aizsargkārti stieņojumiem - apakši 35mm, augšā 35mm, sānos 35mm.
11. Nevienlaikus stieņojumu mēroslīnija, kas ir tas nav norādīts rasējumā.
12. Konstrukciju piesaistes katliņi apstāri AR sadalā.
13. Pārseguma stieņojumu savstarpēji atstāt ar iekavēti ieviešot konstrukciju stieņojumu. Specifikācijā nav iekavēti.
14. Sānabūvnieji virs kolonnām (RK) ar biezumu 500,600 mm.
15. Stipa 2x2X stieņrota klāsts norādīts rasējumā.
16. Materiālu aploks katliņā BK.

[illegible]